



STĘŻENIE SS-1

skala 1:20




STĘŻENIE SS-2

skala 1:20




STĘŻENIE SS-3

skala 1:20



ELEMENTY skala 1:10



ZESTAWIENIE STALI STĘŻENIE SS-1						
Poz.	Wyszczególnienie	Długość [mm]	Ilość sztuk	Ciężar		
				[kg/m,kg/m2]	1 szt. [kg]	ogółem [kg]
1	∅ 16mm	2797	1	1.58	4.42	4.42
2	∅ 16mm	2797	1	1.58	4.42	4.42
3	200x70x8	200	2	62.80	0.88	1.76
RAZEM /STĘŻENIE SS-1/ [kg] /						10.60
RAZEM/STĘŻENIE SS-1 szt.2 z dodatkiem na spoiny 1.8%/[kg]/						21.58

ZESTAWIENIE STALI STĘŻENIE SS-2						
Poz.	Wyszczególnienie	Długość [mm]	Ilość sztuk	Ciężar		
				[kg/m,kg/m2]	1 szt. [kg]	ogółem [kg]
1	∅ 16mm	2556	1	1.58	4.04	4.04
2	∅ 16mm	2556	1	1.58	4.04	4.04
3	200x70x8	200	2	62.80	0.88	1.76
RAZEM /STĘŻENIE SS-2/ [kg] /						9.84
RAZEM/STĘŻENIE SS-2 szt.2 z dodatkiem na spoiny 1.8%/[kg]/						20.02

ZESTAWIENIE STALI STĘŻENIE SS-3						
Poz.	Wyszczególnienie	Długość [mm]	Ilość sztuk	Ciężar		
				[kg/m,kg/m2]	1 szt. [kg]	ogółem [kg]
1	∅ 16mm	3000	1	1.58	4.74	4.74
2	∅ 16mm	2415	1	1.58	3.82	3.82
3	200x70x8	200	2	62.80	0.88	1.76
RAZEM /STĘŻENIE SS-3/ [kg] /						10.31
RAZEM/STĘŻENIE SS-3 szt.4 z dodatkiem na spoiny 1.8%/[kg]/						42.00


STAL: S235

OZNACZENIA ŚRUB I OTWORÓW

oznaczenie	
śruba/kotew	M 20
klasa śruby/kotew	5.8
średnica otworu [mm]	22

UWAGI:

- Przed malowaniem wykonać czyszczenie całego elementu do SA 2 1/2.
- Konstrukcję pokryć powłokami malarskimi o grubości 120µm złożonymi z jednej warstwy podkładowej gr. 50µm oraz dwóch warstw wierzchnich o łącznej grubości 70µm.
- Malowanie wykonać farbami ftalowymi.
- Dobór metody spawania i materiału dodatkowego do spawania przez uprawnioną osobę.
- Nieoznaczone spoiny pachwinowe przyjmować o grubości 0.7 gr. cieńszego z łączonych elementów.
- Nieoznaczone spoiny czołowe przyjmować o grubości cieńszego z łączonych elementów.



PROJEKTOWANIE, PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE

INWESTYCJI BUDOWLANYCH

ul. Gawrysia 6; 39-200 Dębica; tel/fax. 014 676 30 95; e-mail: biuro@sowaprojekt.pl

Projekt:

„BUDOWA WIATY GARAŻOWO-GOSPODARCZEJ ”

Inwestor:	Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, 39-200 Dębica, ul. Parkowa 28		
Lokalizacja:	Brzostek, dz. nr ewid. 105/4, obr. nr 0001 Brzostek, jedn. ewid. 180302_4 Brzostek		
Przedmiot rysunku:	STĘŻENIA ŚCIENNE		Skala: 1:20
Projektował Nr uprawnień	mgr inż. Gabriel Sowa upr. proj. nr K-69/01 do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	branża KONSTRUKCJA	data: 08.2019r.
Sprawdził Nr uprawnień	mgr inż. Jacek Łatała upr. proj. nr PDK/0029/PWOK/17 do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	branża KONSTRUKCJA	

Nr rys. KS6