

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Jasle  
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło  
tel. 13 443 72 00, faks 13 446 32 46

**Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym**  
tel. 013 443 73 46, faks 013 446 32 46  
sekretariat.jaslo@psgaz.pl

**ARCHIKOM Biuro Projektowe**  
**Bogusław Czarnik**  
**ul. Parkowa 1**  
**39-200 Dębica**

Wasz znak:

Jasło, 12.08.2019

Nasz znak: PSGJA.ZMSM.763B.136.1.19

Dot.: **Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie skrzyżowań i zbliżeń z siecią gazową w związku z przebudową drogi powiatowej nr 1303R Łabuzie-Południk-Kamieniec w km. 8+040 – 12+848.**


W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w Oddział Zakład Gazowniczy w Jasle uzgadnia w/w projekt z następującymi uwagami:

1. W zakresie opracowania występują skrzyżowania i zbliżenia z siecią gazową niskiego ciśnienia:
  - km 12+090 z przyłączem gazowym śr/c PE dn25 zabezpieczonym rurą osłonową dn110;
  - km 11+954 z przyłączem gazowym śr/c PE dn25 zabezpieczonym rurą osłonową dn110;
  - km 11+ 824 z gazociągiem zasilającym śr/c PE dn63 zabezpieczonym rurą osłonową dn110;
  - km 11+ 252 z gazociągiem zasilającym śr/c PE dn40 zabezpieczonym rurą osłonową dn110;
  - km 8+ 635,5 z gazociągiem zasilającym śr/c PE dn40 zabezpieczonym rurą osłonową dn110;
2. Podczas prowadzenia prac należy zachować istniejące oznakowanie sieci gazowej (słupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemną infrastrukturą gazową (saczki węchowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementów należy odnowić po zakończeniu robót. Naziemną infrastrukturę gazową dostosować do niwelety terenu i zabezpieczyć skrzynkami ulicznymi z zastosowaniem do gazu.
3. Roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu mogą być wykonane w sposób podany w §144 i w §145 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 – poz. 401).
4. Wszelkie prace w obrębie istniejącej sieci gazowej należy prowadzić pod ścisłym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Dębicy (ul. Drogowców 9, 39-200 Dębica), którą należy o tym powiadomić pisemnie z 7-mio dniowym wyprzedzeniem. Nadzór nad robotami będzie odbywał się odpłatnie na pisemne zlecenie inwestora. Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami, gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy oraz zakresu zabezpieczenia przedmiotowej sieci gazowej.
5. Nakrycie gazociągu nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do stanu istniejącego. Powinno wynosić nie mniej niż 1,0 m do powierzchni chodników i zjazdów oraz do dolnej warstwy ich podbudowy min. 0,5 m.
6. Projektowaną nawierzchnię nad siecią gazową (w pasie o szerokości min. 3,0 m, gdzie linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu) należy wykonać z materiału łatwo rozbieralnego, przepuszczającego gaz, ułożonego na zagęszczonej podsypce piaskowej lub piaskowo-żwirowej bez dodatku cementu (za wyjątkiem odcinków zabezpieczonych rurami ochronnymi).

7. Krawężniki, obrzeża betonowe winny być usytuowane w odległości poziomej min. 0,5 m od osi gazociągu.
8. W przypadku naruszenia istniejącej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociągu, należy ją uzupełnić na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.
9. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej/infrastruktury towarzyszącej, podmioty realizujące zadanie będą obciążane wszystkimi kosztami usunięcia awarii wraz z poniesionymi stratami paliwa gazowego.
10. Całość robót związanych z budową w/w zadania zostanie wykonana kosztem i staraniem inwestora.
11. Niniejszym zastrzegamy sobie ewentualną możliwość rozebrania wykonanej nawierzchni celem: usuwania skutków powstałej awarii oraz prowadzenia prac eksploatacyjnych i remontów.
12. Inwestor oświadcza, iż wyraża zgodę na każdorazowe nieodpłatne wejście i udostępnienie terenu pasa drogowego/działek drogowych w przypadku wystąpienia awarii, prac eksploatacyjnych, remontu sieci gazowej przebiegającej pod budowanymi chodnikami i zjazdami.
13. W przypadku konieczności niwelacji terenu nad istniejącą siecią gazową lub braku możliwości spełnienia choćby jednego z warunków określonych w pkt. 5 – 7, lub gdy podczas prac związanych z przedmiotową budową zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie gazociągu niezgodne z przedstawionymi materiałami, inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach O/ZG w Jaśle, po uprzednim wystąpieniu z wnioskiem o ponowne wydanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej.
14. W ślad za wydanym uzgodnieniem zostanie wystawiona faktura VAT.
15. Niniejsze uzgodnienie po potwierdzeniu przez inwestora – Zarząd Dróg Powiatowych w Dębica, należy przesłać do naszego zakładu - warunek przystąpienia do realizacji zadania.


Załączniki: mapa sytuacyjna w skali 1:500 - 3 arkusze

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Sekcja Ewidencji Majadka i Uzgodnień  
  
Tomasz Pełtak

Akceptuje powyższe zapisy

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

  
mgr inż. Bogusław Czarnik

.....  
Podpis i pieczęć Inwestora  
(ZDP Dębica)

Otrzymują do wiadomości:

1. Gazownia w Dębicy
2. ZMSM a/a  
RH/5965