

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Tarnowie
ul. Lwowska 72-96B, 33-100 Tarnów
Infolinia: +48 32 606 0 616
info@tauron-dystrybucja.pl



Tarnów, dn. 11.07.2019 r.
TD/OTR/OMD/2019-07-11/0000001

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy
ul. Parkowa 28
39-200 Dębica

Dotyczy: przebudowa drogi powiatowej nr 1303R Łabuzie-Południk-Kamieniec w km 8+040 – 12+848 w miejscowości Braciejowa dz.1625, 1546, 1624, 1626, w miejscowości Głobikowa dz.26/1, 66/2, 319/2, 293.

Odpowiadając na pismo z dnia 04.07.2019r. informujemy, że na wskazanym terenie nie posiadamy urządzeń elektroenergetycznych WN.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjny przebieg linii napowietrznych SN, linii napowietrznych nN, linii napowietrznych oświetleniowych, linii kablowych nN, wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z przepisami i normami, mając na względzie m.in. poniższe warunki:

- zachować odległość pionową pomiędzy powierzchnią przebudowywanej drogi, a przewodami istniejących napowietrznych linii energetycznych,
- zachować odległość poziomą co najmniej **1 mb** od ustojów istniejących słupów nN,
- zachować odległość poziomą od istniejących urządzeń energetycznych (kabel sieci nN, złącza kablowe) co najmniej **0,5 mb**.

Do projektu przebudowy drogi, załączyć potwierdzenie dotrzymania w/w warunków, przez uprawnionego projektanta. W przypadku niezachowania w/w odległości należy wystąpić o wydanie warunków przebudowy.

W przypadku prac w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. w Tarnowie Region SN/nN Dębica w zakresie linii SN i nN.

Podczas budowy należy spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.Nr.47.poz.401, w szczególności §55 oraz wytyczne Urzędu Dozoru Technicznego DT-DE-90/WO w części eksploatacji dźwignic w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Bogusław Czarnik

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Łączymy wyrazy szacunku

Pełnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

Krzysztof Krawiec

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM


mgr inż. Bogusław Czarnik

Załączniki :
mapa szt.13

Kopia:

1 x OMD + załącznik

1 x Archikom Biuro Projektowe Bogusław Czarnik, ul. Parkowa 1,
39-200 Dębica + załącznik